



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

№ 040650

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0055765-09**
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **19 серпня 2009** до **25 листопада 2012**
Срок дієвості

Продукція **Плити 'Ендотерм 210104' для вогнезахисного облицювання будівельних несучих металевих конструкцій**

код УКТ ЗЕД ТН ВЕД
24.30.22

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

усім обов'язковим пп. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7:2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва' (зі зміною № 1) згідно з ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 'Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності' щодо класу вогнестійкості від R 45 до R 240 будівельних несучих металевих конструкцій (з три- та чотирибичним захистом), що облицьовані плитами 'Ендотерм 210104' для проектних температур будівельної несучої сталевих конструкцій від 350 °C до 750 °C (згідно з таблицями Додатків 1-8), п. 2.2 ДБН В.1.1-7:2002 (зі зміною № 1) за ДСТУ Б.В.2.7-19:95 'Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість' (метод 1) щодо групи негорючих будівельних матеріалів (НГ) плити 'Ендотерм 210104'; пп. 2.11, 2.17 ДБН В.1.1-7:2002 (зі зміною № 1) щодо мех. поширення вогню конструкцією М0

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691,
адреса виробництва: 86082, Донецька обл., Ясинуватський р-н, станція Донецьк-Північний, вул. Привокзальна, 32

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70,
код ЄДРПОУ 13481691

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Плити 'Ендотерм 210104' для вогнезахисного облицювання будівельних несучих металевих конструкцій, які виробляються серійно з 19.08.2009 до 25.11.2012. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Протоколи сертифікаційних випробувань від 15.07.2009 № 206/1Ц-2009 та 03.04.2009 № 98/1Ц-2009 НДЦ УкрНДІПБ МНС України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278). Сертифікат на систему управління якістю від 26.11.2007 № UA 2.038.02647-07 терміном дії до 25.11.2012 виданий Органом з сертифікації систем якості ДП 'Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації' (атестат акредитації від 22.05.2002 № UA 5.001.038)

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



(Signature)
підпис ініціали, прізвище

В.І. Приймаченко



Цілісність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 577-35-75