

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0003854-10

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з **25 січня 2010 до 25 листопада 2012**

Срок действия с

Продукція
Продукция

Вогнезахисна речовина - 'Суміш для вогнезахисного та теплоізолюючого покриття марки 'Термодон-ТОП' для дерев'яних елементів горищних покриттів (крокв, лат)

код УКТ-ЗЕД, ТН-ЗЕД

24.30.22

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

усім обов'язковим п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва», ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» щодо I (першої) групи вогнезахисної ефективності за умови нанесення на поверхню деревини вогнезахисної речовини - «Суміш для вогнезахисного та теплоізолюючого покриття марки «Термодон-ТОП» із середньою товщиною сухого шару покриття не менше 0,6 мм (загальна витрата робочого розчину вогнезахисної речовини не менше 825,2 г/м² (в перерахунку на суху речовину 371,2 г/м²)). Гарантійний термін служби вогнезахисної речовини - «Суміш для вогнезахисного та теплоізолюючого покриття марки «Термодон-ТОП» не підтверджувався

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691,
адреса виробництва: 86082, Донецька обл., Ясинуватський р-н, станція Донецьк-Північний, вул. Привокзальна, 32

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70,
код ЄДРПОУ 13481691

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Вогнезахисна речовина - 'Суміш для вогнезахисного та теплоізолюючого покриття марки 'Термодон-ТОП', що виробляється серійно з 25.01.2010 до 25.11.2012 згідно з ТУ У 24.3-13481691-011:2009 'Суміші для вогнезахисних та теплоізолюючих покриттів марки 'ТЕРМОДОН'. Технічні умови'. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції виконується знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т.(044) 461-91-3, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі

На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 29.12.2009 № 67/2Ц-2009 Науково-дослідного центру УкрНДІПБ МНС України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278). Сертифікат на систему управління якістю від 26.11.2007 № UA 2.038.02647-07 терміном дії до 25.11.2012, виданий Органом з сертифікації систем якості ДП 'Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації' (атестат акредитації від 22.05.2002 № UA 5.001.038)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации





В.І. Приймаченко

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76