



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАВ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0111034-08**
Зареєструваний в Реєстрі

Термін дії з **22 липня 2008** до **25 листопада 2012**
Срок дії термінів

Продукція: **Вогнезахисна речовина (суміш для покриття) 'Ендотерм 210104' для**
Предмет: **сталевих повітроводів**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
24.30.22

код ДКП, ОКП

Відповідає вимогам
Сотвотствует требованиям

п. 4.29 ДБН В.1.1-7-2002 'Пожезна безпека об'єктів будівництва', пп. 4.111, 4.118 СНІП 2.04:05-91 'Отопление, вентиляция и кондиционирование', ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' та ДСТУ Б.В.1.1-16:2007 'Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість' щодо межі вогнестійкості EI 60 повітроводів, що працюють в умовах розрідження та виконані зі сталевого листа товщиною не менше 1,0 мм, з прохідним перерізом з діаметром від 226 мм до 375 мм, з вогнезахисним покритвом 'Ендотерм 210104' середньою товщиною сухого шару 15,1 мм і витратою при нанесенні (без урахування технологічних втрат) сухого вогнезахисного покриття "Ендотерм 210104" 6,8 кг/м² та його суміші з водою 16,6 кг/м², що наноситься на ґрунтувальне покриття ГФ-021 ГОСТ 25129-82 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия" середньою товщиною сухого шару 0,05 мм. Гарантійний термін служби покриття вогнезахисної речовини "Ендотерм 210104" для сталевих повітроводів не підтверджувався

Виробник продукції: **ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали'**
Исполнитель продукции: **адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691**

Сертифікат видано: **ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали'**
Сертификат выдан: **адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691**

Додаткова інформація: **Вогнезахисна речовина (суміш для покриття) 'Ендотерм 210104' для сталевих**
Дополнительная информация: **повітроводів, що виробляється серійно з 22.07.2008 до 25.11.2012 згідно з**
ТУ У 24.3-13481691-007-2003 'Суміш для покриття 'Ендотерм 210104' зі змінами
1-2. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції
5 (п'ять) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування
продукції здійснюється згідно з п.2.5 ТУ У 24.3-13481691-007-2003

Сертифікат видає орган з сертифікації: **Державний центр сертифікації МНС України,**
Сертификат выдан органом по сертификации: **04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6**
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі: **Протокол сертифікаційних випробувань від 24.06.2008 № 2/СПВ-08 Випробувального**
На основании: **Центру ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 10.04.2008 № 2Н365). Сертифікат на систему**
управління якістю від 26.11.2007 № UA 2.038.02647-07 до 25.11.2012 виданий Органом з
сертифікації систем якості Державного підприємства 'Донецький регіональний центр
стандартизації, метрології та сертифікації' (атестат акредитації від 22.05.2002
№ UA 5.001.038)

Керівник органу сертифікації
Руководитель органа по сертификации



В.І. Приймаченко
Відоме ініціала, прізвище

Чисelnість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 527-35-76