



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0224273-12

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 10 грудня 2012 до 27 травня 2017

Срок действия с

Продукція Вогнезахисна речовина (суміш для вогнезахисного покриття) 'Ендотерм ХТ-150', що спучується, для сталевих балок та дерев'яних елементів
Продукция горищних покриттів (крокв, лат)

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД
24.30.22
20.59.59-67.00

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

усім обов'язковим п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва», ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» щодо I (першої) групи вогнезахисної ефективності за умови нанесення на поверхню деревини вогнезахисної речовини «Ендотерм ХТ-150» із середньою товщиною сухого шару покриття, що спучується, не менше 0,20 мм (загальна витрата вогнезахисної речовини «Ендотерм ХТ-150» не менше 349 г/м²); п. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДСТУ Б В.1.1-03:2007 «Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість» (EN 1365-3:1999, NEQ) щодо класу (межі) вогнестійкості R 30, R 45 і R 60 сталевих балок зведеною товщиною не менше 3,9 мм з покритвом з вогнезахисної речовини «Ендотерм ХТ-150» середньою товщиною сухого шару не менше 1,11 мм, 2,25 мм і 3,96 мм відповідно, та витратою вогнезахисної речовини «Ендотерм ХТ-150» при нанесенні (без урахування технологічних втрат) 2,18 кг/м² на утворення 1 мм товщини покриття в сухому стані.
Гарантійний термін служби вогнезахисної речовини «Ендотерм ХТ-150» не підтверджувався

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691,
адреса виробництва: 86082, Донецька обл., Ясинуватський р-н, станція Донецьк-Північний,
вул. Привокзальна, 32

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'Научно-производственное предприятие 'Спецматериалы',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70,
код ЄДРПОУ

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Вогнезахисна речовина (суміш для вогнезахисного покриття) 'Ендотерм ХТ-150', що виробляється серійно з 10.12.2012 до 27.05.2017 згідно з ТУ У 13481691.01-97 'Суміш та покриття вогнезахисні, які спучуються, 'Ендотерм ХТ-150' зі змінами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010),
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі

На основании

Сертифікат на систему управління якістю від 28.05.2012 № UA 2.038.06932-12 терміном дії до 27.05.2017, виданий Органом з сертифікації систем управління ДП 'Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації' (свідоцтво про призначення № UA.MQ.038 від 11.04.2011). Протоколи сертифікаційних випробувань від 10.10.2012 № 3/СПК-12, від 05.11.2012 № 25/СРМ-12, від 07.11.2012 № 4/СПК-12 ПП 'Випробувальний центр ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2011 № 2Н1050, дійсний до 29.09.2014)



підпис

А.В. Кучмійов

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76