

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕРПРО

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0111035-08**  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **22 липня 2008** до **25 листопада 2012**  
Срок об'єктивності

Продукція **Вогнезахисний покрив рулонний (рулонне покриття вогнезахисне, яке случується) 'Ендотерм ХТ-150' для сталевих повітроводів**  
Продукція

код ДРПОУ  
**24.66.48.670**

Відповідає вимогам  
Сопоставляется требованиям

п. 4.29 ДБН В.1.1-7-2002 'Пожежна безпека об'єктів будівництва', пп. 4.111, 4.118 СНиП 2.04.05-91 'Отопление, вентиляция и кондиционирование', ДСТУ Б.В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' та ДСТУ Б.В.1.1-16:2007 'Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість' щодо межі вогнестійкості EI 60 повітроводів, що працюють в умовах надмірного тиску та виконані зі сталевих листа товщиною не менше 1,0 мм, з прохідним перерізом з діаметром від 225 мм до 375 мм, з вогнезахисним покривом рулонним 'Ендотерм ХТ-150' товщиною 3 мм. Гарантійний термін служби вогнезахисного покриття рулонного 'Ендотерм ХТ-150' для сталевих повітроводів не підтверджувався

Виробник продукції **ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали'**  
Изготовитель продукции **адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691**


Сертифікат видано **ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали'**  
Сертификат выдан **адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691**

Додаткова інформація **Вогнезахисний покрив рулонний (рулонне покриття вогнезахисне, яке случується) 'Ендотерм ХТ-150' для сталевих повітроводів, що виробляється серійно з 22.07.2008 до 25.11.2012 згідно з ТУ У 13481691.01-97 'Суміш та покриття вогнезахисні, які случуються 'Ендотерм ХТ-150' зі змінами 1-5. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 5 (п'ять) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з п. 2.5 ТУ У 13481691.01-97**  
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації МНС України, 04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08) т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua**  
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 24.06.2008 № 1/СПВ-08 Випробувального Центру ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 10.04.2008 № 2Н365). Сертифікат на систему управління якістю від 26.11.2007 № UA 2.038.02647-07 до 25.11.2012 виданий Органом з сертифікації систем якості Державного підприємства 'Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації' (атестат акредитації від 22.05.2002 № UA 5.001.038)**  
На основании

Керівник відділу сертифікації  
Руководитель отдела сертификации



В.І. Приймаченко

В.І. Приймаченко

ім'я та прізвище

Членом сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УКРСЕРПРО за тел. (044) 557-35-76