



ЦСМВ
ССМ&С

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA 10175.CC.0020-26

Registered at the Record of certification body under No.

Термін дії з 18 березня 2026 р. до 17 березня 2030 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видає:

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13481691

Certificate is issued on

Продукція
Production

Вогнезахисний матеріал (штукатурка)
«Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 210104»
для вогнезахисту металевих конструкцій будівель і споруд
Класи вогнестійкості, класифікація реакції на вогонь
згідно з додатком

20.59.59

(802) 475-1111

Відповідає
вимогам

Comply with the requirements

згідно з додатком

Державних будівельних норм і стандартів України.
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3 табл.1;
ДСТУ EN 16623:2015 «Фарби та лаки. Реактивні покриття для вогнезахисту металевих
поверхонь». Визначення, вимоги, властивості та маркування. (EN 16623:2015, IDT)» пп. 6.1,
ДСТУ EN 13501-1:2022 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.
Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-
1:2018, IDT)

(no)normative documents (denotation of normative documents)

Виробник

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецматеріали»,
08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12, код ЄДРПОУ 13461691

Місце
виробництва
Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, пров. Бориспільський, 1 А

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Certificate is issued by the
certification body.

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова інформація

Additional information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема № 5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю (розширення сфери сертифікації).
Порядок виконання робіт згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 210104» для сталевих будівельних конструкцій.
Витрата продукції при нанесенні (без урахування технологічних витрат) не менше ніж $0,45 \text{ кг/м}^2$ на 1 мм покриву в сухому стані.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

Здійснюється нагляд за сертифікованим продуктом.
 Протоколи сертифікаційних випробувань від 22.09.2017 № 12/СПК-17 ВЦТОВ «ТЕСТ»
 (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2029 р.), від 12.03.2026 № 27/1-2025, від
 28.01.2026 № 28/1-2026, № 29/1-2026 випробувального центру НДЦ «Пожезна безпека» ІНДЦЗ
 НУЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027).
 Рішення ОС «ЦСМВ» № 011/26 від 17.03.2026 про надання сертифікації.

На підставі

On the grounds of

Заст. керівника органу

Director of the certification body

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

name and surname



Чинність Сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification body
Тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
(ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY)

№ UA.10175.CC.0020-26 від 18 березня 2026 р. до 17 березня 2030 р.

Забезпечення класів вогнестійкості (R) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриття вогнезахисного матеріалу (штукатурки) «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 210104» для будівельних несучих конструкцій (сталевих колон).

Колони поперечного перерізу Н/І

Зведена товщина металу, δ , мм	Класи вогнестійкості		
	R 120	R 150	R 180
	Товщина покриття вогнезахисною речовиною, мм		
$\geq 3,4$	28,56	33,68	38,79

Витрата продукції при нанесенні (без урахування технологічних витрат) не менше ніж 0,45 кг/м² на 1 мм товщини покриття в сухому стані.

Грунтувальне покриття «ГФ-021» середньою товщиною сухого шару 0,05 мм.

Перед нанесенням покриття колони оброблялись праймером «Адгезійний склад і покриття «Ендотерм 210104» (витрата 350 г/м²).

Класифікація реакції на вогонь

Вогнезахисного матеріалу (штукатурка) «Суміш для вогнезахисного покриття «Ендотерм 210104» для вогнезахисту сталевих будівельних конструкцій відповідно до ДСТУ EN 13501-1:2022 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2018, IDT)»

Клас A1

Заст. керівника органу

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

Володимир Митченко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification body
тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23