



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магаленька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 05 2021 року

№ 12.2-18-1/ 8266

Об'єкт експертизи: Суміш для вогнезахисного покриття "Ендотерм 170205"

виготовлений у відповідності із - ТУ У 24.3-13481691-009-2004 «Суміш для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ 170205».

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 24.30.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для отримання вогнезахисного покриття на металевих конструкціях.

Країна-виробник: ТОВ НВП «Спецматеріали», 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12. Код за ЄДРПОУ 13481691.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ НВП «Спецматеріали», 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 12. Код за ЄДРПОУ 13481691.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи при інгаляційному надходженні до організму відповідає 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина) згідно "Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони", затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні суміші необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо її застосування; "Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони", затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024. При використанні продукту контроль повітря робочої зони здійснювати вінілацетатом ГДК 10 мг/м³, п, 3

клас небезпеки; амофосом+ ГДК 10 мг/м³, а, 4 клас небезпеки, Ф. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування та утилізація згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміш для вогнезахисного покриття “Ендотерм 170205” за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-13481691-009-2004 «Суміш для вогнезахисного покриття «ЕНДОТЕРМ 170205».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 3387 від 22 березня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.